

VEDLEGG B.1: Muffesikring/strekkfast skjød av bend på trykkledning

Vinkelendring	Antall hele rørlengder med muffesikring/strekkfast skjød foran og etter bendet
11°	Ingen
22°	1 stk.
30°	2 stk.
45°	3 stk.

