



Nedre Eiker kommune
Teknisk etat

LUFTEVENTIL


Vedlegg
3-11

VA norm

Ansvar: ØBJ

Dato: Mars 2012

Rev: Aug 2015



Lufteventil

Lufteventil AVK helautomatisk dobbeltvirkende 2" PN16

Albu 90 grader avsink.fri messing

Kulekran med hendel avsink.fri messing

Mellomring

Nødvendig fittings

For hovedledningsdimensjon 150mm og 200mm
benyttes 2" helautomatisk dobbeltvirkende lufteventil.

For større dimensjoner på hovedledning må større lufteventiler dimensjoneres
etter behov og type ventil avtales nærmere med kommunen.