




FLYTENDE RAMME I SEIGJERN
MED HØYT SKJØRT OG KNASTER
(FOR ISOLOKK OG MELLOMLOKK)

SITTE/LIGGEUNDERLAG
(tilpasses)

LUFTELOMME 4-6CM

TAU/TETNING

ISOLOKK

BYGGESKUM ELLER
TILSVARENDE

KNASTER

PÅSTØYP PAKNING
STOPPRING

KJØREFAST STYROFORM
(avsluttes midt på
øverste oppforingsring)

SITTEUNDERLAG SKJÆRES
CA 5-6 CM STØRRE ENN SKJØRT

D	2010-05-31	INNTATT I NORM VED REV. D	MKN	SSOR	SSOR
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS for den oppdragsgiver og i anledning det oppdrag som fremgår nedenfor. Innholdet i dokumentet er Norconsult AS' eiendom. Dokumentet skal bare benyttes for det formål som oppdraget gjelder, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig i større utstrekning enn formålet tilsier.					
ODDA KOMMUNE					
VA-NORM FOR KOMMUNAL TEKNISK ANLEGG				Dato 2010-02-15	
FROSTSIKRING AV KUM				Utarbeidet av INKIL	
				Fagkontrollert av SSOR	
				Godkjent av T. Dahle	
				Målestokk -	
Norconsult		Oppdragsnummer 4469700	Tegningsnummer 05		Revisjon D