



Rørdeler i rørklasse

- SDR 34
- PP rørdeler i rørklasse S 16.

Alle muffe skal ha integrert fastsittende tetningsring.(Power Lock pakning)

D						Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Sidekont SK	Kont.	Måle-
C						Dato:02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		stokk
B						Navn:M. Kristensen	M. Davidsen	M. kristensen		
A						PRINSIPPTEGNING				
						Tilkobling eksisterende ledninger				
						PVC-U SN 8 løpemuffe				
Rev	Revidering gjelder	Pro	SK	Kont	Dato	 Oslo kommune Vann-og avløpsetaten			Vedlegg nr. 251	Rev