



Skien kommune

TEKNISK VA - NORM

MOTTAKSKONTROLL OG LAGRING AV RØR OG RØRDELER

Vedlegg nr. 11

Sist revidert: 05/07-17

Ved mottakskontroll kontrolleres både mengde, tilstand og om materiell er av riktig type/kvalitet iht. prosjektering. Dette gjelder også for kummer, rørdeler og annet materiell.

Mottakskontroll skal minimum omfatte følgende punkt:

- Sjekk at antall og dimensjon på rør er i henhold til spesifikasjon
- Kontroller at eventuelt levert pakningstype er i henhold til spesifikasjon
- Sjekk at rør er merket i henhold til krav (Nordic Poly Mark for plastrør)
- Kontroller at rør har riktig fargekode i henhold til bruk
- Produktene skal kontrolleres for kvalitetsfeil
- Sjekk at rør har tett kapsel i begge ender

I tillegg gjelder for: Plastrør

- Solblekede PVC rør, samt pakninger tillates ikke brukt
- Kontroller rør for bulker og stukning av spissende

Betongrør og kummer

- Se over spiss og muffe
- Kontroller inne i rør om det er løse rørbiter
- Sjekk for riss i betong
- Sjekk for porer. For kumringer, kjegler og bunnseksjoner tillates porer og ujevnheter i overflaten med største diameter 15 mm og dybde 6 mm (iht. NS 3139).

For øvrig skal alt materiell håndteres iht. leverandørens krav.