

Vedlegg B - 1

Krav til teknisk plan for kommunale anlegg

Teknisk plan må ta utgangspunkt i VA-norma til kommunen, og bør minst innehalde:

- Informasjon om omfang av tiltak t.d.:
 - generell info om bakgrunn
 - planlagt løysing
 - ansvarleg søker
 - tidsplan
- Oversiktsplan av heile området, slik at ein veit at alle tomter er ivareteke (også evt nye felt)
 - plan /kart må vise kommunal leidning med tilkoplingspunkt og omsøkte stikkleidningar
 - trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt (trykktaut/forhold på leidningsnettet)
- Planlagte anlegg vist med:
 - terrenginngrep
 - påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar
 - kummerplasseringar
 - alle stoppekrantar etc.
- Lengdeprofil som viser:
 - terrenghøgder
 - anteke kote topp vannledning i kummar (overdekning eller varmekabel?)
 - anteke kote innvendig botn avløps-/spillvannsledning i kummer
 - fallforhold
- Vedlikehald:
 - plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling
 - dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette
- Ansvar:
 - grunnavtalar for omsøkt trasé
- Anna:
 - vurdering av grøftestengslar skal vurderast
 - vurdering av overvatn, påverknad på dette og avrenning frå området
 - vurdering av behov for brannvassdekning i området
 - det bør også vere med informasjon om kva kvalitetssikring ein har under legging, utsjekk av røyr og kummar for å sikre at «laget» får god kvalitet på utført arbeid (t.d. lekkasje- eller trykktest).
 - Avløpet frå bygg under kote 4, skal pumpast inn på kommunal avløpsledning.