



49	1	Renne i bunndekke
48	1	Dobbel tilbasikringsventil, type BA295 (kat.4)
47	1	Fallsikring / bjelkeklype 1200 kg
46	1	GRP rist over sump
45	2	Tilbakeslagsventil 1"
44	1	Brakett med 1 1/2" muffe for nivåstav
43	2	Alum.plate 1000x550 for utstyr montasje
42	1	Stag 50x100
41	-	Forankringsvinkel. Antall og utforming dim av leverandør
40	2	Spyleslange 1"
39	1	GRP dempeskjerm R800 - tilpasses
38	1	Avtrekksvifte (>150m³/h) eller kullfilter
37	1	Isolering 1,3mx30mm
36	2	Arbeidslampe LED IP67
35	1	PE ø110 kabel gjennomføring m/ters
34	1	PE ø110 luft fra våtsump
33	1	PE ø110 tørrluft fra avfukter
32	1	Sonderør PE ø110
31	2	Vindu 400x900
30	1	Alum.plate 550x500 for utstyr montasje
29	5	Kabelbru AISI 316
28	1	Trekkerør ø75 till vanninntak isolert til 2m
27	2	GRP sugerør
26	1	Travers IPE140-IPE120 dimensjoneres for 500 kg, m/kabeloppheng for el-talje, el-talje 2 hastigheter. Alle bjelker utstyres med løpekatte
25	1	Avfukter
24	1	Aktuator på pidestall
23	1	Avløp fra vask 1"
22	1	Vindeltrapp ø1400
21	4	El. trekkerør PE ø110 sort
20	2	Frekvensomformer
19	1	El. skap
18	1	Trykkledning
17	2	Overgang eksentrisk
16	1	Innløp AISI316
15	1	Trykkledning 1" fra lensepumpe
14	1	Lensepumpe
13	1	Dekke 2900x4100
12	4	ø50 hull på toppdekke for drenering
11	1	Sumpspyling DN50 m/elekt.aktuator, serviceventil
10	1	Luke ca 600x800 med sikkerhetsrist
9	2	GRP kuving
8	1	Luke ca 800x1200 med sikkerhetsrist
7	1	Pluggkjøringsinnlegg
6	1	Sluseventil - innløp, m/spindelforleng.
5	3	Sluseventil
4	2	Tilbakeslagsventil
3	2	Sluseventil
2	2	Gummikompensator
1	2	Horisontalstilt pumpe med fristrømsjul. Leveres på bunramme med servicevogn

SPYLESLANGER LEVERES SOM 1" TYPE TESS GULLUFT.
 SPYLESLANGER AVSLUTTES MED 1" NITO HUN.
 SPYLESPISSER TYPE FROSTER BPS MED SKJÆRENDE EFFEKT.
 SPYLESPISSER OG SPYLE-/LUFTEPUNKT LEVERES MED 1" NITO HAN.
 NITO KOBLINGER LEVERES I SYREFAST UTFØRELSE AISI 316.

FUNDAMENT-/BELASTNINGSPLATE I BETONG MÅ BEREGNES FOR
 HVERT ENKELT PROSJEKT.

RØROPPLAGG I SYREFAST STÅL AISI316 3MM,
 SYREFASTE PRESSEDE FLENSER,
 SYREFASTE BOLTER.

LYSGRÅ GEL-COAT INNVENDIG I MASKINROM
 OG SUMP.

DEKKE UTEN "STRØ" I MASKINROM.

DATO	REV.	REVISJON OMHANDLER	POS.	ANTALL	NAVN, TYPE, DIMENSJON	FORMAT	MÅLESTOKK
-	-	-	-	-	-	A3	1:40
DATO 18.02.19 TITTEL			E		NORMTEGNING NR 102 APS uten mellomdekke		
TILHØRER Stjørdal kommune			REVISJON ARK		NORMTEGNING		