



| | | |
|----|---|--|
| 51 | 1 | Display til mengdemåler |
| 50 | 1 | Mengdemåler |
| 49 | 1 | Renne i bunndekke |
| 48 | 1 | Dobbel tilbasikringsventil, type BA295 (kat.4) |
| 47 | 1 | Fallsikring / bjelkeklype 1200 kg |
| 46 | 1 | GRP rist over sump |
| 45 | 2 | Tilbakeslagsventil 1" |
| 44 | 1 | Brakett med 1½" muffe for nivåstav |
| 43 | 2 | Alum.plate 1000x550 for utstyr montasje |
| 42 | 1 | Stag 50x100 |
| 41 | - | Forankringsvinkel. Antall og utforming dim av leverandør |
| 40 | 2 | Spyleslange 1" |
| 39 | 1 | GRP dempeskjerm R800 - tilpasses |
| 38 | 1 | Avtrekksvifte (>150m³/h) eller kullfilter |
| 37 | 1 | Isolering 1,3mx30mm |
| 36 | 4 | Arbeidslampe LED IP67 |
| 35 | 1 | PE ø110 kabel gjennomføring m/ters |
| 34 | 1 | PE ø110 luft fra våtsump |
| 33 | 1 | PE ø110 tørrluft fra avfukter |
| 32 | 1 | Sonderør standard PE ø110 |
| 31 | 2 | Vindu 400x900 |
| 30 | 1 | Alum.plate 550x500 for utstyr montasje |
| 29 | 5 | Kabelbru AISI 316 |
| 28 | 1 | Trekkerør ø75 till vanninntak isolert til 2m |
| 27 | 2 | GRP sugerør |
| 26 | 1 | Travers IPE140-IPE120 dimensjoneres for 500 kg, m/kabeloppheng for el-talje, el-talje 2 hastigheter. Alle bjelker utstyres med løpekatte |
| 25 | 1 | Avfukter |
| 24 | 1 | Aktuator på pidestall |
| 23 | 1 | Avløp fra vask 1" |
| 22 | 1 | Vindeltrapp ø1400 |
| 21 | 4 | El. trekkerør PE ø110 sort |
| 20 | 2 | Frekvensomformer |
| 19 | 1 | El. skap |
| 18 | 1 | Trykkledning |
| 17 | 2 | Overgang eksentris |
| 16 | 1 | Innløp AISI316 |
| 15 | 1 | Trykkledning 1" fra lensepumpe |
| 14 | 1 | Lensepumpe |
| 13 | 1 | Dekke 2900x4100 |
| 12 | 4 | ø50 hull på toppdekke for drenering |
| 11 | 1 | Sumpspyling DN50 m/elekt.aktuator, serviceventil |
| 10 | 2 | Luke ca 600x800 med sikkerhetsrist |
| 9 | 2 | GRP kuving |
| 8 | 2 | Luke ca 800x1200 med sikkerhetsrist |
| 7 | 1 | Pluggkjøringsinnlegg |
| 6 | 1 | Sluseventil - innløp, m/spindelforleng. |
| 5 | 3 | Sluseventil |
| 4 | 2 | Tilbakeslagsventil |
| 3 | 2 | Sluseventil |
| 2 | 2 | Gummikompensator |
| 1 | 2 | Horisontalstilt pumpe med fristrømsjul. Leveres på bunnramme med servicevogn |

SPYLESLANGER LEVERES SOM 1" TYPE TESS GULLUFT.
 SPYLESLANGER AVSLUTTES MED 1" NITO HUN.
 SPYLESPISSER TYPE FROSTER BPS MED SKJÆRENDE EFFEKT.
 SPYLESPISSER OG SPYLE-/LUFTEPUNKT LEVERES MED 1" NITO HAN.
 NITO KOBLINGER LEVERES I SYREFAST UTFØRELSE AISI 316.

FUNDAMENT-/BELASTNINGSPLATE I BETONG MÅ BEREGNES FOR HVERT ENKELT PROSJEKT.

RØROPPLAGG I SYREFAST STÅL AISI316 3MM, SYREFASTE PRESSEDE FLENSER, SYREFASTE BOLTER.

LYSGRÅ GEL-COAT INNVEDIG I MASKINROM OG SUMP.

DEKKE UTEN "STRØ" I MASKINROM.

| | | | | | | | | |
|------------------|------|----------|---------------------|------|--------|-----------------------|-------------|-----------|
| DATO | REV. | REVISJON | OMHANDLER | POS. | ANTALL | NAVN, TYPE, DIMENSJON | FORMAT | MÅLESTOKK |
| - | - | - | - | - | - | - | A3 | 1:50 |
| 18.06.19 | | | TITTEL | | E | | NORMTEGNING | |
| Stjørdal kommune | | | NORMTEGNING NR 202 | | ARK | | NORMTEGNING | |
| | | | APS med mellomdekke | | | | | |