

## Kommunalteknisk VA – Norm Trøndelag – region Midt

### Krav til Overordna VA plan for kommunale anlegg

Overordna VA plan må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde:

- Informasjon om omfang av tiltak (tekst del) f. eks.:
  - generell info
  - planlagt løsning
  - ansvarleg søker (om dette er klart)
  - tidsplan (om dette er klart)
  
- Plan som viser:
  - oversikt over heile området med alle tomter.
  - terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger
  - plan /kart må vise alle kommunale ledninger med tilkoplingspunkt , stikkledninger, kummer, pumpestasjoner og alle andre nødvendige installasjoner
  - Vurdering av kapasitet på ledningsnett (både nytt og eksisterende) inkludert minimum overhøyde på 900 mm mellom laveste sluk og topp kommunal spillvannsledning.
  
- Avklare grensesnitt mellom kommunalt nett og privat nett/ledninger. Kommunen skal godkjenne plassering av grensesnittet
  
- Lengdeprofil som viser:
  - terrenghøyder
  - fallforhold
  
- Ansvar:
  - avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn
  
- Annet:
  - vurdering av brannvannsdekning
  - vurdering av overvannsløsninger bl.a. i forhold til fordrøyningsanlegg og flomveier