



## Kumskilt

- Alle kummer skal ha kumskilt.
- Kumskilt skal festes til stolper på egen Ø60 mm skiltstolpe i varmgalvanisert/aluminium utførelse ca. 1,80 m høyt (over snødybde).
- Avstand fra kumgruppe til kumskilt skal være minst 2 meter og maksimum 10 meter.
- Plasseres slik at man kan se skilt fra vegen (evt. fra skiløype på fjellet)
- Ved kumgruppe skal kumskilt plasseres vinkelrett ut fra vannkum hvis mulig. Dette betyr at X-avstand skal være 0 meter.
- Alternativ plassering på husvegg, gjerde, belysningsmast eller andre faste konstruksjoner forutsetter godkjenning fra eier.
- Type skilt skal avklares med VA-ansvarlig.
- Vannkummer med brannventil (BK) merkes med rødt skilt
- Vannkummer uten brannventil ink. gategutt (VK) merkes med blått skilt
- Spillvannskummer (SP) merkes med grønt skilt
- Overvannskummer (OV) merkes med grønt skilt.
- Rekkefølge på stolpe:
  1. BK (rød bakgrunn)
  2. Vannkum (blå bakgrunn)
  3. Spillvann (grønn)
  4. Overvann (grønn)
  5. Sluk (små grønn)
- Skilt skal ha følgende informasjon:
  - BK skilt: antall ventiler symbol, avstand (X,Y), dimensjon av den største ledning og evt. symbol til utspyling, stengt ventil, lufteklokke, reduksjonsventil.
  - Vannskilt: antall ventiler symbol, avstand (X,Y) dimensjon av den største ledning og evt. symbol til utspyling, stengt ventil, lufteklokke, reduksjonsventil.
  - Spillvann: avstand (X,Y) dimensjon av den største ledning.
  - Overvann: avstand (X,Y) dimensjon av den største ledning.

Rekkefølge:



