

Notodden kommune	VA - Norm	
	Merking av kummer	Vedlegg 5
		Dato 14.10.2014 Side: 1

Retningslinjer for merking av vannkummer og overløpskummer.

Merkeskilt

Kumskiltene skal være med dreibart siktemerke som vis i retning kumløkket. Skiltet (140 x 120 mm) skal ha refleks bakgrunn.

Merking av vannkummer

Vannkummer med brannventil merkes med firkantet rødt skilt.

Vannkummer uten brannventil merkes med firkantet blått skilt.

Merking av overløpskummer

Overløpskummer (regnvann, nødoverløp) merkes med firkantet grønt skilt.

Oppsetting av skilt

Avstand fra senter kumløkk til skilt målt i skrå linje stanses inn på skilt. Det oppgis avstand i meter med 1 desimal. Høyde på tall skal være 12.5 – 15 mm.

Skiltflate skal stå parallelt med veglinjen.

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn kan evt. brukes.

Når det ikke er tilgjengelige stolper, monteres egen skiltstolpe av 60 mm galvanisert rørstolpe i betongfundament. I områder med grønnlakkerte lysstolper, skal skiltstolpen ha samme RAL-farge.

Skilt monteres i høyde ca. 1,8 m. Avstand mellom skilt og kum skal normalt ikke overstige 15 m.

Det er ikke tillatt å feste skilt til private gjerder, hus og lignende.

Provisorisk merking

Ved nyanlegg, hvor kummer bygges før lysstolper, merkes kummer provisorisk. Det settes ned stolpe rett ved kum. Det monteres skilt med bokstavkode men uten avstandstall.

Ansvar for merking

Ved nye anlegg eller fornyelse av eksisterende anlegg skal merking av kummer være en del av prosjektet.

Kummer skal være merket før anlegget tas i bruk, senest ved kommunal overtakelse.