

Vedlegg 9

Tillegg til ”Standard abonnementsvilkår for vann og avløp”

- Anboring skal foretas på topp ledning, minst en meter fra rørende, kumvegg og annen anboring. (Endring fra tekniske bestemmelser pkt. 1.3.3.)
- Ved rehabilitering skal ikke godkjente stikkledninger erstattes. (Blant annet galvaniserte rør og plastledninger med trykkklasse mindre enn PN 10)

Drift og vedlikehold av olje- og fettutskillere:

Det er eier/bruker som er ansvarlig for drift og vedlikehold av utskiller.

Kommunen krever at det inngås tømmeavtale med godkjent foretak.

Det skal foreligge godkjent tømmeplan for oljeutskiller, fettutskiller og oppsamlingstank for utskilt olje. Dokumentasjon på utført tømning skal sendes til kommunen innen 14 dager.