



Antall strømningsavskjærere og plassering skal vurderes i samråd med prosjekterende og kommunens prosjektleder. Eller prosjektets kontaktperson i kommunen.

ANMERKNINGER:

- Det skal benyttes steinmel 0-4 mm for etablering av strømningsavskjærere.
- Strømningsavskjæringen bygges opp til 30 cm over grunnvannstanden, min. 30 cm over topp omfylling.
- Se også geoteknisk prosjektering for prosjektet.



**TØNSBERG
KOMMUNE**

LENGDESNITT GRØFT MED
STRØMNINGSAVSKJÆRING

Tegn.dato: 16.02.2022

Rev .dato:

Sign.: VA-CONSULT AS

Målestokk.: 1:50 (A4)

Tegn.nr

403