

Merkeskilt:

Kumskiltene skal være med dreibart siktemerke som vris i retning kumlokket. Skiltet (140 x 120mm) skal ha refleksbakgrunn.

Ved uttak for 20 l/s eller tilsvarende:



Ved uttak for 50 l/s eller tilsvarende:



K-15R el. tilsv.

Kumskiltet benyttes når det er hydrant eller det benyttes stender i kum med 2x2,5" tilkobling. Skilt merkes med avstand til kum.

K-15B el. tilsv.

Kumskiltet benyttes når det fra et uttak er tilrettelagt for uttak av mye vann og hvor det er stortz 4" tilkobling. Skilt merkes med avstand til kum.

Oppsetting av skilt.

Avstand fra senter kumlokk til skilt målt i skrå linje stanses inn på skilt. Det oppgis avstand i meter med 1 desimal. Høyde på tall skal være 12,5 - 15 mm.

Skiltflate skal stå parallelt med veglinjen.

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn kan evt. brukes.

Når det ikke er tilgjengelige stolper, monteres egen skiltstolpe av 60 mm galvanisert rørstolpe i betongfundament. Skilt monteres i høyde ca. 1,8 m. Avstand mellom skilt og kum skal normalt ikke overstige 15 m.

Det er ikke tillatt å feste skilt til private gjerder, hus og lignende.

Provisorisk merking.

Ved nyanlegg, hvor hvor kummer bygges før lysstolper, merkes kummer provisorisk. Det settes ned stolpe rett ved kum. Det monteres skilt med bokstavkode men uten avstanstall.

Ansvar for merking.

Ved nye anlegg eller fornyelse av eksisterende anlegg skal merking av kummer være en del av prosjektet.

Kummer skal være merket før anlegget tas i bruk, senest ved kommunal overtakelse.



**TØNSBERG
KOMMUNE**

MERKING BRANNKUMMER

Tegn.dato: 16.02.2022

Rev .dato:

Sign.: VA-CONSULT AS

Målestokk.: --(A4)

Tegn.nr

504