



MERKNADER.

Ved separering med utslipp av overvann på terreng skal taknedløp kuttes over terrenget og det skal anlegges en renne min. 2,0 meter fra veggliiv. Denne skal avsluttes i en grop med singel/pukk med mål 1,0 x 1,0 x 1,0 meter. På utsprengt fjelltomt er det ikke nødvendig.

Forgreningspunktet på kommunale ledninger skal være min. 45 gr. på horisontalplanet.

Hvis det ligger kommunal fellesledning(AF) for SP og OV skal disse kobles sammen i avgreningspunktet.

Henvisning til NS3420, VA/MILJØ-BLAD, tekstdel i kommunes VA-retningslinjer og detaljplaner for de enkelte anlegg.

Stikkledninger skal sanitæranmeldes.

Prinsipp for overvannsledning gjelder kun boliger med kjeller.



**TØNSBERG
KOMMUNE**

STIKKLEDNING AVLØP

Tegn.dato: 16.02.2022

Rev.dato:

Sign.: VA-CONSULT AS

Målestokk: 1:40 (A4)

Tegn.nr

606