



Ved bisluk, alt. 2 må dette kobles til SF-kum.
 Bisluk og sluk langs kantstein, må ligge inntil kantstein, med maks avstand 5,0 cm.
 Ved fordrøyning i grøfter, kan kuppelristene legges litt over grøftebunn (høyden avtales i hvert prosjekt).

Se tegning 701 for detaljer

 TØNSBERG KOMMUNE	Tegn.dato: 16.02.2022
	Rev .dato:
	Sign.: VA-CONSULT AS
	Målestokk.: 1:50/1:20 (A3)
PLASSERING OG UTFORMING AV SLUK	Tegn.nr 702