



Virvelregulator dimensjoneres iht. dim. vannføring og dim. trykkhøyde.

**NB!**  
 Overløp må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  
 Ved overløp føres dette til bekk, sjø eller annen resipient. Se trinn 3 i overvannsveilederen.  
 Det må ikke føres til kommunalt anlegg.

 <b>TØNSBERG KOMMUNE</b>	Tegn.dato: 16.02.2022
	Rev .dato:
	Sign.: VA-CONSULT AS
	Målestokk.: 1:40 (A3)
FORDRØYNINGSMAGASIN M/BETONGRØR	Tegn.nr 703