


 Lier kommune LIER VEI, VANN OG AVLØP KF	<h1>KUMANVISERE</h1>	Vedlegg 5-12
		Tegn. dato: Feb. 2023
		Rev. dato: Feb. 2023

1 Generelt

Det skal monteres kumanvisere (metallskilt) for alle ventilkummer, brannkummer spillvannskummer, overvannskummer og sluk.

Normalt monteres kumanvisere ca. 1,8 meter over gate-/fortaus nivå, mest mulig rett ut for kum/sluk. Avstand fra kumløkk/rist og til kumanviser, skal ikke overstige 15 meter. Plassering på husvegg, gjerde, belyningsmast eller andre faste konstruksjoner forutsetter godkjenning fra eier. Alternativt monteres kumanvisere på egen Ø60 mm skiltstolpe i varmgalvanisert/aluminium utførelse og med prefabrikkert skiltfundament.

Ved tvil om plassering av kumanvisere, avklares dette med kommunen.



60mm rund skiltstolpe
i varmgalvanisert
utførelse

På fjellgrunn brukes fjellfundament med påsveiset bolt/armeringsstål som gyses fast i boret hull.

Lier kommune leverer kumanvisere for brann og vannkummer:



2 Anvisere til vannkummer



Tall i meter (eks 7,5 meter)

Kumtype	Farge
Ventilkum	Blått skilt
Brannkum	Rødt skilt

Avstand til kum avmerkes i meter, og anviser orienteres mot kum plassering. Kum anviser skal ikke plasseres lengre unna enn 15 meter i fra senter kumløkk.

Tall som viser avstand til kum skal utføres med reflekser i klasse 1. Sifre foran komma skal være 3 cm høye, mens desimaler skal være 2 cm høye (se figur over).]

Spillvann-, overvannskummer og sluk skal merkes med:



K-12 SPV



K-12 OV



K-13

Slukskilt.
Størrelse 11 x 5 cm.
Støpt aluminium, blå.

Avstand til sluk og sluk nr.
slås inn i felt.
Retningen risses inn i siktemerke.