



HOVEDPUNKTER

ANMERKNING

1. Generelt: Profilet gjelder for grøfter med vann, spillvannsledning og overvannsledning ≤ 700 mm
2. Avstand rør-kum: Mot kummer må grøfteprofilen utvides ved at vann- og avløpsledningene avvinkles innenfor maksimaltall angitt i beskrivelsen. Minste avstand mellom rør og betongkum er 200 mm.
3. Avstand kryssende rør: Minste avstand mellom kommunale og private ledninger ved kryssing er 100mm.

4. Fundament:

NOMINELL RØRDIAAMETER	FUNDAMENTTYKKELSE V/ NORMALE GRUNNFORHOLD	FUNDAMENTTYKKELSE V/ HARDE GRUNNFORHOLD EKS. BERG/BETONG
DN < 400	150	150
400 \leq DN < 1200	200	300

5. Fiberduk:

Ved bruk av fiberduk som filter, skal denne legges med bruksklasse 3. Fiberduken skal i så fall følge omkretsen til sidefylling/beskyttelseslag mot grøftesidene, med min. 0,5m overlapping i senter grøft.

6. Minste avstand:

NOMINELL RØRDIAAMETER	MINSTE HORIZONTAL AVSTAND	
	TIL GRØFTESIDE	MELLOM RØR
DN \leq 225	200	200
225 < DN \leq 350	250	200
350 < DN \leq 700	350	250



**TØNSBERG
KOMMUNE**

STANDARD GRØFTETVERRSNITT

Tegn.dato: 16.02.2022

Rev .dato: 19.02.2024 RIAK

Sign.: VA-CONSULT AS

Målestokk.: 1:25 (A4)

Tegn.nr

401