



BRANNVENTIL BENYTTES SOM UTSPYLER

STYKKELISTE, RØRDELER I VANNKUMMER			
KVALITETER IHT. KRISTIANSAND KOMMUNE SIN VA-NORM OG KS-SYSTEM. MANGLENDE DIMENSJONER E.L. TAS FRA TEGNING.			
POS.	DEL	BESKRIVELSE	
1.1	KONSOLL	MED FESTEBOYLER, MELLOMLEGG(GUMMI)	Var 1
2.1	BLINDFLENS		Var 1
3.1	FLENSMUFFE	FØR ANGITT MATERIAL	Var 2
4.1	BRANNVENTIL	MED SLUSEVENTIL.	Var 1
5.1	MELLOMRING	MELLOMRING MED BAJONETT LØSNING	Var 1
6.1	FLENS T	FØRANKRES I KONSOLL	Var 1
-	PAKNING		Var 2
-	DIVERSE	KOPLINGER, MINDRE RØRDELER, BOLTER, MUTTERE, SKIVER ETC.	-

BESTEMMELSER:

- VANNKUMMER SKAL NORMALT HA DIAMETER 1600MM, UNTAKSVIS 1400MM.
- KUMMER SKAL VÆRE TILFREDSSTILLENDEN DRENERT, FØRTRINNSVIS TIL ØVERVANNSETTET. DET TILATES IKKE AT DET STÅR VANN I KUMMER.
- KUM MED LEDNINGER, VENTILER OG ARMATUR SKAL VÆRE LETT TILGJENGLIG OG TILRETTELAGT FØR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTING. ENDELEDNINGER AVSLUTTES I KUM.
- DET SKAL TILRETTELEGGES FØR Å KUNNE UTFØRE TETTHETSPRØVING, DESINFISERING OG RENGJØRING MED RENSEPLUGGER.
- VED TILKNYTTING AV NYE LEDNINGER I EKS. VANNKUM VURDERES UTSKIFTING AV GAMMEL ARMATUR FØR DRIFT OG PRØVING AV LEDNINGER.
- DET SKAL FØRTRINNSVIS BENYTTES KOMBI-ARMATUR MONTERT PÅ BUNNSEKSJON MED FASTMONTERT KONSOLL FØR UNDERSTØTTELSE OG FØRANKRING. FLEKSIBLE MODULERSYSTEMER KAN OGSÅ BRUKES. KONSOLLEN SKAL VÆRE DIMENSJONERT ETTER STØRSTE DIMENSJON.
- ALLE HOVEDLEDNINGER INN/UT AV KUM SKAL HA MELLOMRING MED KORROSJONSFRI BAJONETT LØSNING OG VENTIL. DERSOM ARMATUR HAR INTEGRERTE SERVICEVENTILER SKAL NORMALT MELLOMRINGER SLØYFES.
- BRANNVENTIL SKAL PLASSERES LETT TILGJENGLIG UNDER MANNHULL/LØKK OG DET SKAL VÆRE Plass til MONTERING AV BRANNSTENDER.
- FUNDAMENT FØR KUM 150MM PUKKLAG, OM-/SIDEFYLLING AV KUM MED 250MM PUKKLAG. KRAV TIL MINSTE AVSTAND FRA RØR OG TIL KUMVEGG ER 10CM.
- LØKK OG FLYTENDE RAMME Ø650. RAMME MED SPLITT I SKJØRTET. LØKK MED LÅS OG TETTE SPETTHULL, KOMMUNELOGO OG MERKET "V". PAKNING MELLOM RAMME/LØKK.
- KUMRAMME SKAL LØFTES FRA JUSTERINGSRING FØR ETABLERING AV ASFALTLAG PÅ MIN.10CM UNDER RAMMEFLENS, SE VA-MILJØBLAD 32
- ALLE ENDEKUMMER SKAL HA BRANNVENTIL...
- DET SKAL FØRTRINNSVIS BENYTTES SENTRISKE KJEGLER FØR VANNKUMMER. VED SPESIELT DYPE KUMMER KAN A-SENTRISK KJEGLE VURDERES.

KORR. HOVEDREVISJON AV NORM

KORR.

STANDARDTEGNING VANNKUM ENDELEDNING

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen
Rådhusgata 26
Serviceboks 417

4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 27.05.24

TEGN. JKH 27.05.24

KONTR. HN 27.05.24

MÅL: 1:40

GODKJ. HN 27.05.24

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

103

