



BESTEMMELSER:

- KUM DYPERE ENN 4,0M SKAL VÆRE NEDSTIGNINGSKUM.
- FUNDAMENT FOR KUM 150MM PUKKLAG, OM-/SIDEFYLLING AV KUM MED 250MM PUKKLAG. KRAV TIL MINSTE AVSTAND FRA RØR OG TIL KUMVEGG ER 10CM.
- OVERVANNSKUM MED SANDFANG BENYTTES PÅ HOVEDLEDNING DER DET FORVENTES TILFØRT SAND/GRUS O.L. MED OVERVANNET. SANDFANG BENYTTES FORAN STORE/SMÅ LEDNINGSFALL.
- SLUK SKAL NORMALT HA SANDFANG ELLER TILKNYTTES SANDFANGSKUM. VED TILKNYTTING AV SLUK TIL AVLØPFELLESLEDNING SKAL SLUKET HA VANNLÅS FOR Å HINDRE LUKTPROBLEMER.
- KUMRAMME SKAL LØFTES FRA JUSTERINGSRING FOR ETABLERING AV ASFALTLAG PÅ MIN.10CM UNDER RAMMEFLENS, SE VA-MILJØBLAD 32
- LOKK OG FLYTENDE RAMME Ø650. RAMME MED SPLITT I SKJØRTET. FOR SPILLVANNSKUMMER BENYTTES LOKK MED LÅS OG TETTE SPETHULL, OG FOR OVERVANNSKUMMER BENYTTES PINNESIKRE SPETHULL.
- KUMLOKK SKAL HA KOMMUNELOGO OG MERKET "K" FOR KLOAKK ELLER "O" FOR OVERVANN. DET SKAL VÆRE PAKNING MELLOM RAMME/LOKK UNDER OG PÅ SIDEN AV LOKKET. LOKKET SKAL HA EN KILE EFFEKT I RAMMEN VED SLISSEPAKNING ELLER TILLSVARENDE SYSTEM LØSNING. LOKKET SKAL HA MINIMUM TO SPETHULL OG LÅSARMER.
- SANDFANGSKUMMER SKAL MINST ROMME 800L OG MINIMUM HA 70CM HØYDEFORSKJELL MELLOM BUNN KUM OG UTLØP.

KORR. HOVEDREVISJON AV NORM

KORR.



STANDARDTEGNING AVLØPSKUM AVLØPSKUMMER

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen

Rådhusgata 26

Serviceboks 417

4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 21.05.24

TEGN. JKH 21.05.24

KONTR. HN 21.05.24

MÅL: 1:40

GODKJ. HN 21.05.24

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

107