



BESTEMMELSER:

- AVSTAND MELLOM YTTERVEGG PÅ NÆRMESTE RØR OG NÆRMESTE BOLIGVEGG ER SATT TIL 4 METER. SE KRISTIANSAND KOMMUNES STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP PUNKT 3.4

KORR. HOVEDREVISJON AV NORM

KORR.

## STANDARDTEGNING

### AVSTAND\_MELLOM\_RØR\_OG\_BYGG

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen  
Rådhusgata 26  
Serviceboks 417  
4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 25.05.20

TEGN. JKH 25.05.20

KONTR. DT 25.05.20

MÅL: 1:40

GODKJ. DT 25.05.20

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

115

