



**BESTEMMELSER:**

- RØRDELER I METALL SKAL VÆRE KORROSJONSBESTANDIG MED BESKYTTELSE AV KVALITET SYREFAST, RUSTFRITT ELLER VARMGALVANISERT. MALTE ELLER EL-FORSINKEDE DELER TILATES IKKE. I KORROSIVT MILJØ KREVES NORMALT SYREFASTE RØRDELER.
- DET TILATES IKKE DIREKTE SAMMENKØPLING OG BLANDING AV DELER AV FORSKJELLIG KVALITET (SYREFASTE, RUSTFRIE ELLER VARMGALVANISERTE DELER).
- TILKNYTNING VED ANBORING TILATES IKKE PÅ NYANLEGG. ANBORING SKAL ALLTID SKJE PÅ VANNFYLT LEDNING UNDER TRYKK.
- ALLE TILKNYTNINGER SKAL HA STENGMULIGHET MED VENTIL. TILKNYTNINGER UTFØRES GJENGEFRITT.
- DET HENVISES TIL STANDARD ABONEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP.
- STIKKLEDNINGER SKAL KØBLES TIL MELLOM KL. 9 OG KL. 3 (ØVRE HALVDEL) AV HOVEDRØRET. AVVIK KAN VÆRE NØDVENDIG VED REHABILITERINGSPROSJEKTER.
- VANNRØR FRA OG MED DN 300 SKAL VÆRE FASADEFRIE. DET ETABLERES PARALLELL VANNLEDNING FOR STIKKLEDNINGER FOR Å FÅ TIL DETTE. DEN PRAELLELE ELDNINGEN SKAL HA MINIMUM DN 100

**KORR.** HOVEDREVISJON AV NORM

**KORR.**

## STANDARDTEGNING

### FASADEFRI\_VANNLEDNING

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen

Rådhusgata 26

Serviceboks 417

4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 25.05.2020

TEGN. JKH 25.05.20

KONTR. DT 25.05.20

MÅL: 1:40

GODKJ. DT 25.05.20

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

116

