



OVERGANG TIL EKSIST.RØR

MERKNAD

- Muffe 20mm (maks. 50mm) utstikk fra kumvegg.
- Flensmuffe + flensovergang + Supa-maxi (event. Hymax)
- Muffeovergang DN standard/DN eksist.
- For beskyttelse av skjøter se vedlegg 308

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	Fjernet fiberduk	MK	EÅ 01.07.24	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	Endr. til duct m/PE-kappe	MK	EÅ 01.11.20	OVERGANG UTENFOR KUM			
.	.	.	.	Beskyttelse av flensmuffe og overgang.			
.	.	.	.	Prinsipptegning			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR.	174	REV. B