

## BESKYTTELSE AV SKJØTER I GRØFT


308.1 Beskyttelse av skjøter i grøft for ledning DN≤700

308.2 Beskyttelse av skjøter i grøft for ledninger DN > 700

D					Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C					Dato:22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019		stokk
B	Fjernet fiberduk på 308- og 308-2	MK	EÅ	01.07.2024	Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A	Forside og delt etter dim	MK	Eå	01.11.2020	VANNLEDNING Beskyttelse av skjøter i grøft Diverse				
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato	 Oslo kommune Vann-og avløpsetaten	Vedlegg nr <b>308</b>	Rev <b>B</b>		




Krympemuffe  
Brukes over flenser  
DN 150 – DN 300  
Varmes til ca. 125° med propanbrenner  
Varenr.




Krympemuffe  
Universal over muffer  
DN 100 – DN 600, kan leveres på rull for DN > 600  
bredde 30 cm.  
Låses med låselapp eller «glidelås»  
Varmes til ca. 125° med propanbrenner



Denso tape  
Bredde 10 cm  
Brukes over skjøter i grøft  
Varmes til ca. 50° med propanbrenner



D					Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C					Dato:22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019		stokk
B	Fjernet fiberduk	MK	EÅ	01.07.2024	Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A	Forside og delt etter dim	MK	Eå	01.11.2020	<b>VANNLEDNING</b> Beskyttelse av skjøter i grøft DN - < 700 Diverse				
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato					
					 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	Vedlegg nr <b>308-1</b>		Rev <b>B</b>	




Krympemuffe  
 Universal over muffer  
 DN 100 – DN 600, kan leveres på rull for DN > 600  
 bredde 30 cm.  
 Låses med låselapp eller «glidelås»  
 Varmes til ca. 125° med propanbrenner



Gummimansjett  
 Brukes over muffer på rør, leveres 1 stk. pr. rør  
 DN >700 – DN 900



Denso tape  
 Bredde 10 cm  
 Brukes over skjøter i grøft  
 Varmes til ca. 50° med propanbrenner



D					Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll	Måle-
C					Dato:22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019	stokk
					Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes	
B	Fjernet fiberduk	MK	EÅ	01.07.2024	<b>VANNLEDNING</b>			
A	Forside og delt etter dim	MK	EÅ	01.11.2020	Beskyttelse av skjøter i grøft for DN >700			
					Diverse			
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato	Oslo kommune Vann-og avløpsetaten		Vedlegg nr <b>308-2</b>	Rev <b>B</b>