



FLENSMUFFE I VEGG

Forankring i vegg gjelder for
DN100 - DN300

1. Støping mot VL-gods
2. Montering av rør hvor krympemuffe tres på før montering i muffe
3. Montering av krympemuffe på muffe i vegg.

MERKNAD

- Muffe maks 50 mm utstikk fra kumvegg.
- For beskyttelse av flensmuffe se også vedlegg 308

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	Fjernet fiberduk	MK	EÅ 01.07.24	DATE 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	Krympemuffe ved PE-belgg	MK	EÅ 01.11.20	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	maks avstand + tekst påført	MK	EÅ 01.07.19	FLENSMUFFE Beskyttelse av flensmuffe i kumvegg Beskyttelse med gummimansjett og fiberduk Prinsipptegning			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR.	90	REV. C