



SKJØTEMUFFE

MERKNAD

- Ved Supa Maxi løpemuffe brukes krympemuffe universal.
- Ved Tytonskjøt, duktile rør med PE-belegg brukes krympemuffe.
- Ved bolteskjøt brukes krympemuffe for flenser
- Se også vedlegg 308-Beskyttelse av skjøter i grøft

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	Fjernet fiberduk og Zmu tekst	MK	EÅ	01.07.24	02.01.2018	02.01.2018	.
B	Endr. til krympemuffe	MK	EÅ	01.11.20	02.01.2018	02.01.2018	.
A	Div. rettelser i tekst	MK	EÅ	01.07.19	02.01.2018	02.01.2018	.
.
.
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR. 95
							REV. C