



- 319-1 Konvensjonell graving med 1 stk. varerør og 1 stk. stikkledning
- 319-2 Konvensjonell graving med 2 stk. varerør og 1 stk. stikkledning
- 319-3 Utblokking med 1 stk. varerør og 1 stk. stikkledning
- 319-4 Utblokking med 1 stk. varerør og 1 stk. stikkledning med bend
- 319-5 Utblokking med 1 stk. varerør og 2 stk. stikkledning
- 319-6 Utblokking med 2 stk. varerør og 3 stk. stikkledning
- 319-7 Utblokking med 160 PE. varerør og 2 -3 stk. stikkledning


EKSTERNT TEGN. NR.

D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATE 20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	1:20
B	Justert vedlegg 1 og 2, nytt vedlegg 7	MK	EÅ	01.12.24	NAVN M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes
A	Justert vedlegg 1,2,3,4,5 og 6	MK	EÅ	01.06.24	STIKKLEDNING I VARERØR		
					Prinsippkisser på utførelser		
					 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	TEGN. NR.	REV.
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATE		319	B



Isiflo skjøtemuffe
støttering

Krympetape




MERKNAD:

1. Konvensjonell oppgraving med 1 stk. varerør
2. 1 stk. stikkledning i varerøret
3. Avgrening med flexibend
4. Varerør 75 PP Duo SN8
5. Ny / eksist. stikkledning sammenkobles i 110 PP varerør

EKSTERNT TEGN. NR.

D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATO 20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	1:20
B	Korrigert avstand og byttet til flexibend	MK	EÅ	01.12.24	NAV N M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes
A	Sammenkobling i varerør	MK	EÅ	01.06.24	STIKKLEDNING I VARERØR Konvensjonell oppgraving med 1 stk. varerør Prinsippskisse på utførelse		
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	TEGN. NR.	REV.
					319-1		B




MERKNAD:

1. Konvensjonell oppgraving med 2 stk. varerør
2. 1 stk. stikkledning i varerørene
3. Avgrening med flexibend
4. Varerør 75 PP Duo SN 8
5. Ny / eksist. stikkledning sammenkobles i 110 PP varerør

EKSTERNT TEGN. NR.

D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATO 20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	1:20
B				NAVN M. Kristensen	M. Davidsen	E. Øsnes	
A	Sammenkobling i varerør	MK	EÅ	01.06.24	STIKKLEDNING I VARERØR Konvensjonell oppgraving med 2 stk. varerør		
					Prinsippskisse på utførelse		
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	TEGN. NR. 319-2	REV. B


A4 format



MERKNAD:

1. Utblokking med 1 stk. varerør
2. 1 stk. stikkledning i varerøret
3. Avgrening uten bend
4. Varerør PE 100 SDR 11 med PP-kappe
5. Medierør PE 100 SDR 11 med diffusjonssperre og PP-kappe
6. Ny / eksist. stikkledning sammenkobles i 110 PE


				EKSTERNT TEGN. NR.			
D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATE 20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	1:20
B				NAVN M. Kristensen	M. Davidsen	E. Øsnes	
A	Sammenkobling i varerør	MK	EÅ 01.06.24	STIKKLEDNING I VARERØR			
				Utblokking med 1 stk. i varerør			
				Prinsippskisse på utførelse			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	TEGN. NR.	REV.
						319-3	A



MERKNAD:

1. Utblokking med 1 stk. varerør
2. 1 stk. stikkledning i varerøret
3. Avgrening med segment sveiste bend
4. Varerør PE 100 SDR 11 med PP-kappe
5. Medierør PE 100 SDR 11 med diffusjonssperre og PP-kappe
6. Ny / eksist. stikkledning sammenkobles i 110 PE



				EKSTERNT TEGN. NR.			
D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATE 20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	1:20
B				NAVN M. Kristensen	M. Davidsen	E. Øsnes	
A	Sammenkobling i varerør	MK	EÅ 01.06.24	STIKKLEDNING I VARERØR			
				Utblokking med 1 stk. varerør avgrening med bend			
				Prinsippskisse på utførelse			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	TEGN. NR.	REV.
						319-4	A



MERKNAD:

1. Utblokking med 1 stk. varerør
2. 2 stk. stikkledning i varerøret
3. Varerør PE 100 SDR 11 med PP-kappe
4. Medierør PE 100 SDR 11 med diffusjonssperre og PP-kappe
5. Ny / eksist. stikklednings sammenkobles i 110 PE



				EKSTERNT TEGN. NR.			
D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATE 20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	1:20
B				NAVN M. Kristensen	M. Davidsen	E. Øsnes	
A	Sammenkobling i varerør	MK	EÅ 01.06.24	STIKKLEDNING I VARERØR			
				Utblokking med 1 stk. varerør og 2 stk. stikkledn			
				Prinsippskisse på utførelse			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATE	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	TEGN. NR.	REV.
						319-5	A



MERKNAD:

1. Utblokking med 2 stk. varerør
2. 3 stk. stikkledning i varerør
3. Varerør PE 100 SDR 11 med PP-kappe
4. Medierør PE 100 SDR 11 med diffusjonssperre og PP-kappe
5. Ny / eksist. stikkledning sammenkobles i 110 PE


				EKSTERNT TEGN. NR.			
D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATE 20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	1:20
B				NAVN M. Kristensen	M. Davidsen	E. Øsnes	
A	Sammenkobling i varerør	MK	EÅ 01.06.24	STIKKLEDNING I VARERØR			
				Utblokking med 2 stk. varerør og 3 stk. stikkledn.			
				Prinsippskisse på utførelse			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATE	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	TEGN. NR.	REV.
						319-6	A



MERKNAD:

1. Utblokking med 1 stk. varerør
2. 2-3 stk. stikkledninger i varerøret
3. 160 PE 100 SDR 11 med PP-kappe - varerør
4. Medierør PE 100 SDR 11 med diffusjonssperre og PP-kappe
5. Ny / eksist.stikkledningsammenkobles i 110 PVC

EKSTERNT TEGN. NR.

D				PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C				DATA 01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	1:20
B				NAVN M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes	
A				STIKKLEDNING I VARERØR			
				Utblokking med 160PE varerør og 2-3 stk.stikkledn.			
	Nytt vedlegg			Prinsippskisse på utførelse			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		TEGN. NR.	REV.
						319-7	