



Asker
kommune

Vedlegg A4. Instruks

For utbyggere
av teknisk VA-Infrastruktur
i Asker kommune

Kumlokk og rammer

Generelt

Generelle tekniske krav

- Det skal kun benyttes kumløkk med type materiale seigjern
- Alle kumløkk skal tilfredsstillere kravene i NS-EN 124-2.
- Løkk og ramme skal være fra samme fabrikat og være testet sammen i tråd med NS-EN 124-2
- Sertifikat skal kunne fremvises og være godkjent av uavhengig akkreditert tredjepart
- Alle kumløkk skal trafikkbelastningsklasse minimum D400
- Kumløkk skal ha omsluttende pakning.
- Fargen på omsluttende pakningen skal være sort/grå.
- Alle kumløkk skal leveres med minst to spetthull.
- Spetthullene skal være tette
- I sentrumsområder og lokalsentre skal det benyttes Asker kommune sitt logoløkk.
- I andre områder bør det benyttes Asker kommune sitt logoløkk
- Liming av justeringsringer må vurderes særskilt

Dimensjoner:

- Standard dimensjon er DN650
- Tekniske kummer skal leveres med DN800, eventuelt benyttes dobbeltkumløkk for å kunne ta ut armatur.
- I belegningsstein områder benyttes firkantet ramme.

Kumløkk bruksområder

Bruksområde	Låsarm	Toppløsning ramme	Inspeksjonslisse (i rammen)
Veg <=40 km/t	Uten	Flytende	Med
Veg >=50 km/t	Med	Flytende	Med
Grusvei	Uten	Flytende med underamme ¹	Uten
Belegningsstein dekke	Uten	Flytende med underamme	Uten
Terreng	Uten	Fast	Uten

Montering

- All montering skal gjøres i samsvar med produsentens monteringsanvisning
- Avslutningsring skal alltid monteres i veg, gangveg og andre områder som kan ha trafikkbelastning.
- Det skal anlegges minimum 10cm asfalt mellom avslutningsring og ramme, i asfalterte områder.
- Det må gjøres kontroll av komprimeringen av asfalt under ramme.
- Asfaltsøl tillates ikke ned i kum, eventuelle følgeskader med bakgrunn i søl av asfalt kan medføre opprettingsansvar. Det skal benyttes stoppring for rammen.
- Asfalt i spetthull eller kumløkk må fjernes
- Rammen skal være helt ren før kumløkket settes på.

¹ Gjelder standard kummer, for stake/spylekum se vedlegg om toppløsning

Se ellers vedlegg om toppøsning.