


Tabell over maksimalt tillatte strekk-krefter ved inntrekning av PE-ledninger ved utblokking

Dimensjon (mm)	kN		
	SDR 17	SDR 11	SDR 7,4
63	7,1	10,4	14,7
90	14,3	21,1	30,0
110	21,4	31,4	45,0
125	27,3	40,7	57,9
180	56,9	84,3	120,0
250	109,3	162,0	231,7
315	174	257,2	368,0
355	221,2	326,4	466,8

Under inntrekning kan strekk-kreftene i tabellen overstiges inntil det dobbelte av verdien for gitt dimensjon og rørstyrke, men kun over kort tid (inntil 1 minutt).

Måleutstyret skal være montert på røret (ikke på trekkehodet) og skal måle kontinuerlig.

D					Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C					Dato: 05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024		stokk
B					Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A	Justert tekst ang. tabell	JK	EÅ	30.01.2025	STREKKREFTER				
					Maksimalt tillatte strekkkrefter ved inntrekning av PE ledninger ved utblokking				
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato		Oslo kommune Vann-og avløpsetaten	Vedlegg nr 324		Rev A