

# Sjekkliste sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal sendast inn ved søknad om ferdigattest. Sjekklista skal fyllast ut av tiltakshavar/prosjekterande og leggjast ved søknad om ferdigattest.

Nr.	Skildring	Vedlagt (ja, nei, ikkje aktuelt)
1	Som-bygget-teikning av situasjonsplanar, plan- og profildeikningar samt vasskummar som er sendt inn ved søknad om igangsettingsløyve.	
2	Som-bygget-teikning av andre relevante teikningar som er sendt inn ved søknad om igangsettingsløyve. Spesifiser: A. _____ B. _____ C. _____	
3	Kumskisser/kumkort i samsvar med vedlegg A5 i VA-norma.	
4 *	Røyrinspeksjon (video) + rapport.	
5 *	Rapport frå spyling av avløp- og overvassleidningar.	
6 *	Rapport frå pluggkjøring av vassleidningar og pumpeleidningar.	
7 *	Rapport frå desinfeksjon av vassleidningar.	
8 *	Rapport frå trykkprøving.	
9	Rapport frå sveising av PE-leidningar	
10	Entreprenørens sjekklister for: <ul style="list-style-type: none"><li>- komprimering av omfyllingsmassar,</li><li>- lagtjukn i grøft og veg</li><li>- kum-montering og forankring,</li><li>- etterteiting av bolter,</li><li>- foto fra anleggsarbeidene, o.l.</li><li>- Digitale fargefoto kvar 10 m i grøft ut frå VA norm (vedlegg B2)</li><li>-</li></ul>	
11	Drifts- og vedlikehaldsinstruksar	
12	Asfaltsertifikat	
13	SOSI-fil med innmålingsdata for komplett veganlegg, kantlinjer	
14	SOSI-fil av innmålt leidningsnett, kummar og VA-konstruksjonar. Areal for infiltrasjon skal målast inn.	
15	Signert avtale om kjøp av grunn til kommunalt anlegg (veg, pumpestasjon, eller anna).	
16	For kommunalt leidningsanlegg: Signert protokoll frå overtakelsesbefaring.	
17	Sluttdokumentasjonen for evt. særskilte krav sett igangsettingsløyve (til dømes krav om uavhengig kontroll, foto av spesiell utførelse eller utforming av VA-anlegg, o.l.).	

\* Skal utførast av 3. part (uavhengig foretak).