

SKJØTEMUFFER TIL NYANLEGG



Boltemuffe type Express ihht. NS-EN 545
Dimensjon: DN 150 >

Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning
- Ny ledning – gammel ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.
NB! Må etterstrammes.



Skjøtemuffe type Supa One ihht. NS-EN 545
Dimensjon: DN 80 ≥ 200

Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning
- Ny ledning – gammel ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.
Trenger ikke etterstramming.

DOBBELMUFFE TIL NYANLEGG



Dobbelmuffe med Tyton, ihht. NS-EN 545
Dimensjon DN 150 ≥ DN 300

Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.

SKJØTEMUFFE TIL REPARASJON ELLER MOT GAMMELT ANLEGG



Supa Maxi skjøtemuffe, ihht. NS-EN 14525
Dimensjon: DN 100 ≥ DN 400

Bruksområde:

Brukes på lekkasjer ved utkapping/ skifting av rør bit, og ved overgang fra nyanlegg til gammelt rør eks: sjg rør.

Skjøtemuffen tar ikke opp skjærkrefter og kan ikke brukes som setningsledd utenfor kum.



Hymax skjøtemuffe, ihht. NS-EN 14525
Dimensjon: DN 100 ≥ DN 600

Bruksområde:

Brukes på lekkasjer ved utkapping/ skifting av rør bit, og ved overgang fra nyanlegg til gammelt rør eks: sjg rør.

Skjøtemuffen tar ikke opp skjærkrefter og kan ikke brukes som setningsledd utenfor kum.

MERKNAD

1. Ny ledning = alder mindre enn 50 år
2. Gammel ledning = alder eldre enn 50 år

E	Ny del	MK	EÅ	23.05.2025	Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
D	Ny del + justert tekst	MK	EÅ	25.10.2024	Dato:02.03.2019	02.03.2019	02.03.2019		stokk
C	Justert tekst	MK	EÅ	23.02.2023	Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	F. Åsnes		
B	Endret bruksområde	MK	EÅ	19.02.2021	Vannledning Sammenkobling vannledninger Diverse muffeløsninger				
A	Skjøtemuffe m/skruskjøt utgått	MK	EÅ	29.10.2019					
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		Vedlegg nr		Rev
							306		E