

SKJØTEMUFFER TIL NYANLEGG



Boltemuffe type Express ihht. NS-EN 545
Dimensjon: DN 150 >

Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning
- Ny ledning – gammel ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.
NB! Må etterstrammes.



Skjøtemuffe type Supa One ihht. NS-EN 545
Dimensjon: DN 80 ≥ 200

Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning
- Ny ledning – gammel ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.
Trenger ikke etterstramming.

DOBBELMUFFE TIL NYANLEGG



Dobbelmuffe med Tyton, ihht. NS-EN 545
Dimensjon DN 150 ≥ DN 300

Bruksområde

- Ny ledning – ny ledning

Skjøtemuffen tar opp skjærkrefter og kan brukes som setningsledd utenfor kum.

SKJØTEMUFFE TIL REPARASJON ELLER MOT GAMMELT ANLEGG



Supa Maxi skjøtemuffe, ihht. NS-EN 14525
Dimensjon: DN 100 ≥ DN 400

Bruksområde:

Brukes på lekkasjer ved utkapping/skifting av rørbit, og ved overgang fra nyanlegg til gammelt rør eks: sjg rør.

Skjøtemuffen tar opp mindre skjærkrefter enn muffene over og kan ikke brukes som setningsledd utenfor kum i VAVs prosjekter.



Hymax skjøtemuffe, ihht. NS-EN 14525
Dimensjon: DN 100 ≥ DN 600

Bruksområde: Brukes på lekkasjer ved utkapping/skifting av rørbit, og ved overgang fra nyanlegg til gammelt rør eks: sjg rør.

Skjøtemuffen tar opp mindre skjærkrefter enn muffene over og kan ikke brukes som setningsledd utenfor kum i VAVs prosjekter.

MERKNAD

1. Ny ledning = alder mindre enn 50 år
2. Gammel ledning = alder eldre enn 50 år
3. For utførelse av setningsledd ved tilkobling til eksisterende ledning, se VA-norm vedlegg 163

					Prosjekterende PRO Dato: 02.03.2019 Navn: M. Kristensen	Tegner/DAK 02.03.2019 M. Davidsen	Kontroll 02.03.2019 F. Åsnes		Måle- stokk
E	Ny del + justert tekst	MK	EÅ	23.05.2025	Vannledning Sammenkobling vannledninger Diverse muffeløsninger				
D	Ny del + justert tekst	MK	EÅ	25.10.2024					
C	Justert tekst	MK	EÅ	23.02.2023					
B	Endret bruksområde	MK	EÅ	19.02.2021					
A	Skjøtemuffe m/skruskjøt utgått	MK	EÅ	29.10.2019	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten				
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato					
							Vedlegg nr 306	Rev E	