




INNSTØPNINGSPAKNING RUNDT RØR

Ved innstøpte plastrør kan det oppstå lekkasje langs røret dersom det ikke tas spesielle forhandsregler.

Det monteres en innstøpningspakning rundt røret ved rørgjennomføring i kumvegg.



Tetningsring / gummiring

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	Innstøpningspakn. flyttet	MK	EÅ	01.08.25	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	Tekst omskrevet	MK	EÅ	29.10.19	RØRGJENNOMFØRING Tetting mellom PVC-U/PP og betong Tetningsring på PVC/PP muffe			
.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO				
						VEDLEGG NR.	53	REV. B